



Aftale vedr. overbelægning med patienter i senge på flugtvejsgange på Aalborg Universitetshospital

- gældende fra 1. juli 2013

Omfattede Hospitalsafdelinger:

Proceduren gælder for alle afdelinger på Nord, Syd og Medicinerhuset i Aalborg Kommune.

Procedure ved overbelægning:

1. Når antallet af uafviselige patienter på en afdeling overstiger de normale sengepladser, kan patienter i senge kortvarigt placeres i flugtvejsgange, under forudsætning af, at alle alternative muligheder er udtømte, herunder:

- a. Mulighed for flere senge på stuerne
- b. Udnyttelse af samtalerum m.v.
- c. Udnyttelse af sengekapacitet på andre afdelinger
- d. Flytning af patienter mellem Universitetshospitalets afdelinger i regionen.

2. Straks et kapacitetsproblem kan forudses på afdelingen, skal der rekvireres brandvagt, således denne så vidt muligt er på plads, når overbelægningen begynder. Undtaget herfor er nødsituationer der opstår akut, og hver afdelingsledelsen indenfor de kommende 4 timer med sikkerhed kan have løst problemet ved f.eks. omplacering af patienter. "4 timers reglen" gælder det samlede tidsrum hvor der er patienter på gangen og følger ikke den enkelte patient (cpr-nummer). "4 timers reglen" må ikke anvendes til i de daglige rutiner at placere patienter på gangen i.f.m. almindelig ind- og udskrivningsrutiner på afdelingen.

3. Brandvagt skal altid rekvireres gennem Beredskabscenter Aalborgs døgnbemandede Vagtcentral på tlf. 70 11 55 11. Når Universitetshospitalet har uddannet egne "brandportører", der kan godkendes til at udføre brandvagtsfunktionen, vil Beredskabscenter Aalborgs døgnbemandede Vagtcentral bestille brandvagt fra Universitetshospitalet som første prioritet. Hvis Universitetshospitalet ikke kan stille med personale til brandvagten i den konkrete situationen, anvendes brandvagt fra Beredskabscenter Aalborg.

4. Ved mere end én sengeliggende patient på gangen, skal disse placeres i samme side af flugtvejsgangen, således størst muligt friareal i gangforløbet fastholdes. Evt. andet inventar, der er godkendt på afdelingen og fremgår af den flugtvejsplan der er ophængt på afdelingen, skal tilsvarende være placeret i samme side af gangen som seng(e), eller fjernes mens overbelægningen pågår.

5. Patienter i senge og inventar omtalt ovenstående må ikke spærre for afgang til og synligheden af afdelingens brandslukningsmateriel og branddøre.

6. Alle branddøre skal holdes lukket på afdelingen mens overbelægningen pågår. Kun selvlukkende branddøre monteret med ABDL (automatisk branddørlukningssystem) er undtaget.



7. Patienter i senge i flugtvejsgange kan kun tillades på afdelinger med ABA-anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg) og/eller AVS-anlæg (sprinkleranlæg) med alarmoverførsel til Beredskabscenter Aalborgs Vagtcentral og varsling af personalet på afdelingen. Hvor varsling af personalet sker med dect-telefon, pager el.lign. skal brandvagten have en sådan udleveret og generelt modtage nødvendig instruktion omkring varsling ved brand.

8. Brandvagtens opgave ved brand er uopsætteligt at begynde en slukningsindsats med afdelingens brandslukningsmateriale. Herudover fører brandvagten forebyggende tilsyn med afdelingen, og enhver påtale fra brandvagten skal efterkommes.

9. Brandvagten må ikke udføre andre opgaver end brandvagtens funktionen, og kan kun kortvarigt forlade afdelingen for at hente frokost i kantinen og da skal det være koordineret med afdelingens ledelse, således denne har skærpet tilsyn i tidsrummet hvor brandvagten er væk.

10. Ved overbelægning flere steder på Universitetshospitalet, skal der om nødvendigt rekvireres flere brandvagter. Én brandvagt kan maksimalt være brandvagt for to afdelinger beliggende på samme etage og skal rundere mindst én gang i timen.

11. Ved problemer, som ikke bliver løst af afdelingen, eller givne påtaler fra brandvagten ikke efterkommes, kan brandvagten eller vagthavende indsatsleder fra Beredskabscenter Aalborg kontakte følgende personer fra sygehusets ledelse:

- Chefsygeplejeske Lisbeth Kjær Direkte tlf. 99 32 20 40 Mobil 29 42 59 97
- Sygehusdirektør Jens Ole Skov Direkte tlf. 99 32 20 50 Mobil 20 73 68 33
- Logistikchef Henrik Jensen Direkte tlf. 99 32 34 22 Mobil 20 10 11 13

12. Ved problemer med dialogen mellem brandvagt fra Beredskabscenter Aalborg og afdelingens personale, kan Vagthavende Indsatsleder fra Beredskabscenter Aalborgs Vagtcentral kontaktes gennem den døgnbemandede Vagtcentral.

13. Når gangen igen er fri for senge (her kan "4 timers reglen" ikke tages i anvendelse), kan brandvagten forlade afdelingen. Beredskabscenter Aalborgs Vagtcentral skal have meddelelse om, at situationen igen er normal.

Lovhjemmel:

Vedr. senge i flugtvejsgange:

Hjemlen omkring redningsberedskabets forbud samt rammer for at dispensere vedr. placering af sengeliggende patienter i flugtveje skal findes i "Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker":

§ 1. Hermed offentliggøres driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker som angivet i bilag 1.3



Bilag 1:

5.1 Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst således, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art.

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at gange og gårdarealer m.v., men ikke trapper, anvendes til andre formål end trafik, såfremt

- 1. det ikke medfører en væsentlig forøget brandbelastning,*
- 2. funktionen som flugtvej ikke reduceres,*
- 3. den på indretningstidspunktet fastsatte mindste flugtvejsbredde ikke reduceres,*
- 4. opstilling af løst inventar og lignende sker på arealer uden for den egentlige ganglinje, og*
- 5. det i øvrigt er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.*

Det er Beredskabscenter Aalborgs tolkning, at sengeliggende patienter i flugtvejsgange ikke er forenelig med ovenstående, hvorfor der skal træffes særlige forhold til at imødegå den øgede risiko, når det på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, er nødvendigt med et større patientindtag end de fysiske rammer kan rumme.

Vedr. brandvagt:

Hjemlen til at kræve en brandvagt skal findes i "Bekendtgørelse af beredskabsloven":

§ 35 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal træffes foranstaltninger i det omfang, der fastsættes regler herom i medfør af § 33, stk. 2, nr. 2."

Stk. 4 i denne paragraf omhandler specifik brandvagt, men begrænset til forsamlingslokaler der jf. bygningsreglementet hidrører under den såkaldte anvendelseskategori 3. Et sygehusafsnit hidrører jf. bygningsreglementet under anvendelseskategori 6, hvorfor kommunens hjemmel til at kræve brandvagt skal findes i stk. 3 i denne paragraf:

Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt bestemme, at der for bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner,

- 1) hvor der er særlig brandfarlige forhold,*
- 2) hvor der samles mange mennesker, eller*
- 3) hvor store værdier er udsat for ødelæggelse,*

skal træffes driftsmæssige foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Jf. Beredskabscenter Aalborgs tolkning opstår "særlige brandfarlige forhold" ved, at sengeliggende patienter placeres i flugtvejsgangen.

Definitioner:

Overbelægning En situation med stort akutindtag af uafviselige patienter, i et antal der overstiger den fysiske kapacitet på sengestuer, og det foruden at inddrage andre lokaler også bliver nødvendigt at inddrage flugtvejsgange til patientophold.

Brandvagt En særlig brandkyndig person med uddannelse mindst som brandmand (funktionsuddannelse indsats) eller som Hjælperøgdykker suppleret med kursus som Brandvagt. Brandvagten må ikke løse andre opgaver under brandvagten, der gør at afdelingen skal forlades.

Responstid Den tid der går fra Aalborg Universitetshospital rekvirerer en brandvagt og til fremmøde på afdelingen ønskes.



Betaling for brandvagt fra Beredskabscenter Aalborg:

Aalborg Universitetshospital faktureres betaler følgende enhedspriser for brandvagt udsendt fra Beredskabscenter Aalborg

Timepris 584 kr. minimum 3 timer

Engangstillæg på 676 kr. ved bestilt brandvagt med 4-8 timers responstid.

Engangstillæg på 1354 kr. ved bestilt brandvagt med 0-4 timers responstid.

Engangstillæg på 1354 kr. ved annullering af brandvagt inden denne er nået frem.

Enhedspriser reguleres efter den generelle lønfremskrivning i april og oktober.

Ansvar:

Sygehusledelsen på Aalborg Universitetshospital er ansvarlig for aftalens overholdelse.

Aftalen skal kun virke som en kortvarig nødløsning og har ikke opsættende virkning for Universitetshospitalets pligt til at afvikle overbelægningen. Brandvagtordningen bevirker ligeledes ikke ændringer i Universitetshospitalets ansvar og pligt i henhold til beredskabslovens/byggelovens bestemmelser.

Der henvises i øvrigt til Brandmyndighedens skrivelse fra d. 9. marts 2007, hvor en forudsætning for aftalen er, at der indgås en aftale mellem Beredskabscenter Aalborg og Aalborg Sygehus (nu Aalborg Universitetshospital) om uddannelse af "brandportører" og etablering af en hjælperøgdykkerordning, bestående af et antal uddannede "brandportører" hvoraf mindst 4, skal være til rådighed døgnet rundt, heraf 2 på Sygehus Syd og 2 på Sygehus Nord, jf. Brandalarmeringsplanen.

Aftalen er gældende fra 1. juli 2013 og indtil den opsiges af en af parterne.
Ved misbrug af aftalen, kan ordningen opsiges med øjeblikkelig virkning.

Dato: Aalborg den 19 /6 2013

Sygehusdirektør Jens Ole Skov

Beredskabschef Jørgen Pedersen