



# Brandvagtsaftale på Aalborg Universitetshospital

## Gældende for brandvagt ved overbelægning med patienter i senge på flugtvejsgange på Aalborg Universitetshospital

Aftale gældende fra 29-06-2018 (revideret 12-03.2020)

### Omfattede Hospitalsafdelinger:

Proceduren gælder for alle afsnit og afdelinger af Aalborg Universitetshospital beliggende i Aalborg Kommune.

Nødplacering af patienter i senge i flugtvejsgange kan kun accepteres på afsnit med automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) (AMA + Medicinerhuset) og/eller sprinkleranlæg (AVS) (Øvrige afsnit) med alarmoverførsel til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral.

### Procedure ved overbelægning:

#### Tilkald af brandvagt:

1. Når antallet af uafviselige patienter på et afsnit overstiger de normale sengepladser, kan patienter i senge midlertidigt placeres i flugtvejsgange, under forudsætning af, at alle alternative muligheder er udtømte, herunder:
  - a) Flere senge på stuerne
  - b) Udnyttelse af samtalerum m.v.
  - c) Udnyttelse af sengekapacitet på andre afsnit
  - d) Flytning af patienter mellem Aalborg Universitetshospitals øvrige afsnit i regionen
2. Straks et kapacitetsproblem kan forudses på afsnittet, skal der rekvireres en brandvagt, således denne så vidt muligt er på plads, når overbelægningen begynder.

Undtaget herfor er nødsituationer, der opstår akut, og hvor afsnittets ledelse inden for de kommende 4 timer med sikkerhed kan have løst problemet ved f.eks. omplacering af patienter.

Denne "4 timers regel" gælder det samlede tidsrum, hvor der er patienter på gangen og følger ikke den enkelte patient (cpr-nummer), således der fortløbende kan være skiftende patienter på gangen uden brandvagt.

3. Brandvagt skal altid rekvireres af det enkelte afsnit ved opkald til "Informationen" på Aalborg Universitetshospital på tlf. 97660000.

Følgende skal oplyses fra afsnittet:

- Bygningsnummer/-betegnelse
- Etage
- Afsnittets navn
- Ønsket starttidspunkt for brandvagt og forventet tidshorisont
- Navn på den ansvarshavende sygeplejerske



4. "Informationen" skal finde en brandvagt blandt Logistikafdelingen på Aalborg Universitetshospitals egne uddannede "brandvagter" efter intern instruks.
5. Der er vagtplanlagt med 2 portører, der skal varetage brandvagtsopgaven, hvis behovet opstår.  
Dette gælder hele døgnet – mandag til søndag inklusiv helligdage.
6. Skal der bruges yderligere, og det er nødvendigt at indkalde personale, har dette personale op til 45 minutter til at acceptere indkaldet, og skal herefter kunne møde omklædt og klar til opgaven på det rekvirerende afsnit efter 60 minutter.
7. Er det ikke muligt for "Informationen" at finde en brandvagt indenfor de 45 minutter er der en aftale med eksterne leverandører.
8. Ved overbelægning flere steder på Aalborg Universitetshospital, skal der om nødvendigt rekvireres flere brandvagter.

En brandvagt kan dække 2 forskellige afsnit:

- Hvis begge afsnit har automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA):
  - Gældende for **AMA og alle sengeafsnit i bygning 20 (Medicinerhuset)**
  - Brandvagten kan dække 2 afsnit, hvor de er placeret enten direkte ovenpå hinanden, eller deler samme etage
- Hvis ét af afsnittene eller begge afsnit ikke har automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA):
  - Gældende for **alle øvrige sengeafsnit** (se ift. ovenstående)
  - Brandvagten kan dække 2 afsnit, hvor de kun deler samme etage



9. Aalborg Universitetshospital skal til stadighed arbejde for at afvikle overbelægningen.

Straks der på et afsnit opstår én ledig kapacitet jf. punkt 1, skal der ske overflytning af en patient på gangen til denne.

Aalborg Universitetshospital skal sikre, at ansvaret for denne løbende overvågning og koordinering er entydigt placeret i organisationen og fremgår af interne instrukser.

10. Under en overbelægningssituation på et sengeafsnit, kan der være plads til min. 5 patienter placeret på gangarealet.

Dette gælder alle sengeafsnit på hospitalet.

Hvis der er behov for flere end 5 patienter på gangen, er det op til brandvagtens vurdering i samråd med den ansvarshavende på det pågældende afsnit, som har det kliniske ansvar.

### **Brandvagtens opgave:**

11. Brandvagten skal bære trøje med teksten "Brandvagt", eller uniform fra ekstern leverandør.
12. Ved ankomst til afsnittet henvender brandvagten sig til den ansvarshavende sygeplejerske, og får en kort briefing om status
13. Straks herefter, samt mindst én gang i timen efterfølgende, skal brandvagten gennemføre et "brandsyn" på afsnittet med fokus på følgende punkter:
- I dialog med ansvarshavende sygeplejerske have fokus på, at alternative muligheder for at placere patienter jf. aftalens punkt 1 er udtømte
  - Ved mere end én patient i senge på gangen, skal disse være placeret i samme side af flugtvejsgangen, således størst muligt friareal i gangforløbet fastholdes
  - Patienters hjælpemidler samt inventar, der er godkendt på afdelingen (vil fremgå af den flugtvejsplan, der er ophængt på afdelingen), skal være placeret i samme side af gangen som seng(e).  
Er pladsen ikke til det, skal det fjernes fra afsnittet mens overbelægningen pågår
  - Patienter i senge, hjælpemidler og inventar kan stå ved afsnittets brandslukningsudstyr, men må ikke fysisk spærre for brandvagtens umiddelbare adgang til det i tilfælde af brand
14. Patienter i senge, hjælpemidler og inventar må ikke stå, så det hindrer den umiddelbare adgang til afsnittets flugtveje, eller kan hindre lukning af branddøre tilkoblet ABDL-anlæg (automatisk branddør lukningsanlæg):
- Lukkefunktionen på alle branddøre tilkoblet ABDL-anlæg afprøves (i løbet af vagten). Ved konstateret svigt skal døren holdes lukket frem til fejl er rettet (rapporteres af afsnittet på sædvanlig vis)
15. Ved konstaterede svigt informerer brandvagten den ansvarshavende sygeplejerske om hvilke justeringer, der skal foretages.  
Det er afsnittets opgave og ansvar og brandvagtens påbud skal efterkommes.



16. På afsnit, hvor der sker en teknisk varsling af personalet (sirene, DECT-telefon, pager el.lign.), skal brandvagten modtage nødvendig instruktion, og...
- Hvis afsnittet har en DECT-telefon tilknyttet et lokalt automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), skal brandvagten have en sådan telefon.
17. Ved opstået brand er det brandvagtens opgave at begynde en slukningsindsats med afsnittets brandslukningsmateriel under forudsætning af, at dette er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  
Afsnittets normerede personale skal varetage øvrige opgaver jf. afsnittets gældende Brand- og evakueringsinstruks.
18. Brandvagten kan tage ophold i et lokale anvist af ansvarshavende sygeplejerske.
19. Brandvagten må kun kortvarigt forlade afsnittet (fx for at hente frokost i kantinen), hvis dette er sket efter aftale med den ansvarshavende sygeplejerske, som i tidsrummet midlertidigt får overdraget opgaven.

Det er brandvagtens opgave at sikre, at den ansvarshavende er bekendt med dennes opgave og ansvar i tidsrummet.

Den midlertidige overdragelse af brandvagtsopgaven foregår ved, at brandvagten informerer den ansvarshavende, hvis der er særlige forhold/punkter, som har væsentlig relevans for brandvagtsopgaven i det tidsrum, hvor brandvagten ikke er tilstede på afsnittet.

20. Brandvagten må ikke udføre andre opgaver\*, som medfører, at brandvagten ikke har sit fulde fokus på brandvagtsopgaven.

Brandvagten må ikke:

- Sidde fastvagt ved en patient (hverken på eller udenfor sengestuen)
- Udføre eller assistere ved mobiliseringsopgaver (hverken på eller udenfor sengestuen)
- Køre senge væk fra afsnittet (fx i kælderen)

\* Undtagelse til reglen:

- 'Force majeure'
  - Hjertestop på afsnittet
  - Voldsom udafreagerende og voldelig patient på afsnittet

I disse tilfælde skal brandvagten hurtigst muligt bede afsnittets personalet om at tilkalde en afløser, så brandvagten kan returnere til brandvagtsopgaven.

### **Hvis der opstår brand andetsteds**

21. Opstår der brand et andet sted på hospitalet, skal brandvagten forblive på afsnittet og fortsætte brandvagtsopgaven.  
Brandvagten skal orientere sig om den anden brand og tage de nødvendige forholdsregler, hvis der er fare for røg-, ild-, varme- og vandpåvirkning til de afsnit, hvor brandvagten befinder sig.



### Ved problemer:

22. Ved væsentlige problemer, kan såvel brandvagt som ansvarshavende sygeplejerske, tage kontakt til Vagthavende Indsatsleder gennem Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral.

Efterkommes påbud ikke umiddelbart herefter, skal Vagthavende Indsatsleder kontakte nedenstående fra hospitalets ledelse i nævnte rækkefølge for løsning af problemet:

<b>Logistikchef</b>  <b>Henrik Jensen</b> Direkte arbejde: 9766 6111 Mobil/privat: 2010 1113	<b>Klinikchef, Klinik Medicin og Akut</b>  <b>Lene Birgitte Birket-Smith</b> Direkte arbejde: 9766 3580 Mobil/privat: 2053 4405
--	---

### Ophør af brandvagt:

23. Når gangen igen er fri for patienter i senge (her kan "4 timers reglen" ikke tages i anvendelse), kan brandvagten forlade afsnittet.

Brandvagten skal give meddelelse herom til "Informationen".

### Definitioner:

*Overbelægning:* En situation med stort akutindtag af uafviselige patienter, i et antal der overstiger den fysiske kapacitet på sengestuer, og det foruden at inddrage andre lokaler også bliver nødvendigt at inddrage flugtvejsgange til patientophold.